

Unidon

Material

Material Unidon:	Lackerad zinkorplåt
Material spjäll:	Galvaniserad stålplåt
Material filter (20 PPI):	Cellpolyeten
Material filter (EU 7):	Polymerbaserad fiber (polypropylen)
Plåttjocklek :	0.7 mm

Styrdetaljerna är tillverkade av formstyv polypropen. Packningar mot vägg och radiator är tillverkade av polypropylen.

Watt Heating lämnar en materialgaranti på 5 år.

Färg

Donet är ugnslackerat i färgnyans RAL 9016.

Tillbehör

Donet är vid leverans försett med ett tvättbart grovfilter, typ grovfilter. Som alternativ finns tvättbart allergifilter, typ EU 7. Filter finns som tillbehör, 2 st/förpackning. Filtret är lätt åtkomligt under donets topplock. Donet kan från fabrik beställas med insektsskruv för justering av spjället.

Donets funktion

Donets funktion är att i en anläggning med frånluftsventilation tillse att luft tas in i rummet och samtidigt förvärms genom att passera över den varma radiatoren. Unidon Mini och Unidon Under är en något förenklad men samtidigt en fullt driftsduglig apparat som genom den speciella hålbilden i donet ger en fullgod inblandning av den kalla uteluften i den varma stigande luften från radiatoren. Unidon Mini uppfyller de krav på kapacitet som ställs.

Unidon Standard tillåter genom styrning av den inkommande kalla luften värmas upp av den varma radiatorytan. Ett stigande luftflöde blir följden av detta. Genom sin unika konstruktion medger alla Unidon möjlighet att rensa intagskanalen.

Möjlighet till avstängning finns. Detta görs genom att vrida på den ställskruv som medlevereras donet, alternativt öppna rensluckan. I övrigt krävs inga speciella åtgärder.

Driftsättning

Vid montering av radiator har donet monterats. Därvidlag skall donets filter kontrolleras liksom att spjället står fullt öppet. Det rekommenderas att vid besiktning ånyo förvissa sig om detta. I övrigt krävs inga speciella åtgärder.

Avstängning

Vid avstängning, typ vid gasolycka, bör som första åtgärd alla fläktar stängas av. Som nästa åtgärd stängs flödet i Unidon.

Unidon Standard.

Undre renslucka fälls ned till fullt öppet.

Unidon Mini

I det fall spjäll finns installerat skruvas greppad ställskruv i högervarv till bottenläge.

Rengöring

Då och då bör donet rengöras. Demontera luckan och plocka ur filtret. Dammsuga donet och intagskanalen. Vid behov kan ytorna våttorkas. Om donet är försett med grovfilter kan detta tvättas. I det fall det förekommer ett elektrostatiskt filter skall detta bytas.

För att underlätta rätt applicering av filter skall spjället i tillämpliga fall vara stängt vid filterbyte.

Filterbyte

Grovfilter besiktigas och i förekommande fall dammsuges eller tvättas. EU 7 filter, bytes 1 ggr/år.